

## 仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	华芝广场	燃气	1. 报警器安装位置不规范	
			2. 气瓶上堆放杂物	
仁和区	银泰商业城	燃气	1. 报警器未规范使用	
			2. 报警器未规范使用	