

仁和区安全生产突出问题

所在市、县(区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	仁和区大河中路社区卫生服务中心	卫生健康	1.药房内部分药品未离地存放 2.医废间配锁但未锁闭，内部一飞转运记录科室负责人员未签字 3.3楼哺乳室对面应急照明灯损坏 4.一楼部分窗户安装防护栏未设置逃生窗口 5.2楼中医科消火栓表示不明显	