

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注	
仁和区	大田医院	卫生健康	配电箱未锁闭		
	仁和区前进镇卫生院		1.防盗栏逃生窗设置不规范		
			2.应急演练后未对演练进行总结评估		
			3.安全生产工作资料结合单位实际进一步完善		