

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注	
仁和区	福田镇卫生院	卫生健康	2个灭火器超过五年未充装		
	同德镇中心卫生院		消防器械未放置检查表		
	布德镇卫生院		1.无培训相关纸质印证资料		
			2.隐患排查登记表内容不完善		