

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	华芝	燃气	1. 华芝路粤来香烧鹅部分气瓶未安装减压阀 2. 华芝路粤来香烧鹅部分软管不符合现行规范	