

## 仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	银泰永辉超市	商贸领域	个别灭火器即降压力不足	
	百杏厨房		个别灭火器即降压力不足	
	佳禾超市		灭火器失效	
	老盐边独一味羊肉米线		灭火器未放在易取位置	
	正儿八经地摊小火锅		消防栓有阻挡	