

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	仁和区五十一酒水糖果仓储物流中心项目	建筑施工	个别工人未佩戴安全带	
			现场电焊作业，周边存在易燃易爆物品。	