

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	金沙江·智慧物流商贸城项目一期一批次 (B-18地块)	建筑	电梯井临边防护存在松动, 不稳固	
			临时用电随地拖设, 不符合要求	