

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	攀枝花大道南段784号谷记烤鸭	燃气	液化气报警器未插电	
			部分未安装减压阀	
			部分软管不符合现行规范	