

## 仁和区安全生产突出问题

| 所在市、县<br>(区) | 检查点位      | 行业领域 | 问题隐患描述                | 备注 |
|--------------|-----------|------|-----------------------|----|
| 仁和区          | 仁和区务本乡卫生院 | 卫生健康 | 电箱未锁闭                 |    |
|              |           |      | 1楼办公室门口应急照明灯未插电       |    |
|              |           |      | 2楼住院病床（3）摇手未收，有病人摔倒风险 |    |