

## 仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	九签九串串	燃气领域	1. 大厅内未安装液化石油气报警器	
			2. 气瓶在密闭空间使用	
			3. 天然气表具上挂杂物	
			4. 部分软管不符合规范	
			5. 部分阀门不符合规范	
	仁和区中凤猪肚鸡餐饮店		1. 未安装液化气报警器	
			2. 部分软管不符合规范	
			3. 部分钢瓶未使用减压阀	
			4. 空瓶未及时回退	