

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	大河中路社区卫生服务站	卫生健康	1.医废间门口安全指示牌损坏，且疏散指示方向不正确	
	仁和区大河中路社区卫生服务中心		2.医废间门口部分线路裸露未穿管	
	唐维成诊所		3.厨房未配备灭火器 检验室外消火栓检查记录遗失 医废间紫外线消毒频次不够，记录不全	